EL MURO DE SOPORTE DE CARGA ENCIMA DEBERÁ ALINEARSE VERTICALMENTE CON EL MURO DEBAJO. ESTE DETALLE NO DESCRIBE OTRAS CONDICIONES COMO MUROS EXCÉNTRICOS.

FIJACIÓN DE LA VIGA SEGÚN EL DETALLE 1B

SE REQUIERE BLOQUEO SOBRE TODOS LOS SOPORTES INTERIORES.



1g

CLAVOS 8D A 6" SOBRE EL CENTRO

TRANSFERENCIA DE CARGA VERTICAL DEL PANEL DE BLOQUEO = 2000 PLF MÁXIMO
TRANSFERENCIA DE CARGA VERTICAL DE BLOQUEO DEL RIM BOARD = 2750 PLF MÁXIMO PARA 1" DE ESPESOR Y 4000 PLF MÁXIMO PARA 1 1/8" DE ESPESOR